




FEBBRAIO 2005
february 2005

Gardair S.p.A.
Via Santigaro, 35
25010 - San Felice del Benaco - Brescia - Italia
Tel. 0365 522113 - Fax. 0365 522117
info@gardair.it

Scheda Tecnica Nr. 4S1609 Rev. 2
Data Sheet




PRESENTAZIONE

L'estrattore d'aria SMALL è particolarmente indicato negli impianti in cui si deve effettuare ricambio o filtrazione d'aria di piccoli locali (fino a circa 10-15 m²).

Le dimensioni estremamente ridotte ne permettono l'installazione in controsoffittature sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.

Il rivestimento del plenum, con materiale fonoassorbente, assicura un basso libello di rumorosità.


CURVA PRESTAZIONI VENTILATORE






FEBBRAIO 2005
february 2005

Schema dimensionale



Schema collegamento elettrico



Caratteristiche motore

Numero Velocità	Tensione V	Frequenza Hz	Condensatore C uF	Potenza W	Assorbimento A	Numero di giri Rpm	Massima temperatura ambientale °C
1	230	50	5	155	0.66	2300	70